Ark 7

SKALA 1:1000
gm.: RADZIEJÓW
obreb: BRONIEWEK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:1000

BRONIEWEK ark.2

arkusz 6
arkusz 7

UWAGA

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna :
z rur PVC-U klasy S w.k., Ø 200/5,9 mm., SDR 34, z zainstalowaną fabrycznie uszczelką wargową łączone na wcisk.

Kolektor tłoczny:
z rur PE 80 Ø 90/ 4,3 mm., PN 6 SDR 17,6 łączonych przy pomocy zgrzewania czołowego

Pompownia typ PURAPOMP PS-1,2/4,2-214 - kompletna w zbiorniku prefabrykowanym żelbet. Ø1200/1500 H= 4240 mm

studnie rewizyjne, rozprężna - betonowe Ø1200 mm.

Na trasie kolektora tłocznego, w miejscach zmiany kierunku należy stosować bloki oporowe z betonu B15

UWAGA:
szczegół przejścia przez rów melioracyjny wg dokumentacji technicznej do pozwolenia wodnoprawnego

DN90 PE
L=66,0

0,315 PVC L=40,0 1,0%

94,06 S11
91,29 istn.
92,23 zrzut awaryjny nr 2

94,06 S10
91,81 istn.
90,77

SR 94,06
92,33

94,06 S8
92,26

94,06 S9
91,86

OZNACZENIA

projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 0,20 PVC

projektowany kolektor tłoczny — DN 90 PE

studnia rewizyjna, rozprężna oznaczenie studni, rzędna terenu, rzędna dna studni — 98,37 / 97,13 S2

projektowana przepompownia ścieków — P

istniejąca kanalizacja sanitarna do likwidacji

STAROSTWO POWIATOWE w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
462/07-K
29 SIE 2007
2955.431-1/07
30 SIE 2007

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – niż wykazanych na niniejszej mapie – sieci uzbrojenia podziemnego, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Z up. STAROSTY
Barbara Zbrońska
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty

N.IR. 363.23.024
KERG# 2955-43/2007

USŁUGI GEODEZYJNE
Anna Mierkiewicz
88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 7
tel. (054) 285-27-00 kom. 0-608 342 372
Nr zaśw. 6505 z dn. 12.11.1997
wyd. przez GUGiK w Warszawie

Projekt: BUDOWA TŁOCZNEGO KOLEKTORA SANITARNEGO BRONIEWO - BRONIEWEK, BUDOWA GRAWITACYJNEGO KOLEKTORA SANITARNEGO W BRONIEWKU, BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, REMONT I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRONIEWIE, LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRONIEWIE WRAZ Z REKULTYWACJĄ

Adres: Broniewo,Broniewek, 88-200 Radziejów
Inwestor: Urząd Gminy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

Nazwa: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

SKALA	1:1000	DATA	09.2007	
BRANŻA	SANITARNA			Nr rys. 01.7
PROJEKTOWAŁ	inż. Stanisław Litke, upr. 4590/61, KUP/IS/1414/01			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Janusz Mospinek, ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04			

sytuacyjno - wysokościowa 1:1000

SZKIC ARKUSZY SĄSIEDNICH
031

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI W BYDGOSZCZY PRACOWNIA GEODEZYJNA

KIEROWNIK ROBOTY

KIEROWNIK P

N.7

36 r 323 024