



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Mój region w Europie*

Radziejów, 17 grudnia 2013 r.

ZP.271.11.2013

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  
w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa  
i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w Bieganowie”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.), Zamawiający - Gmina Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

### **Pytanie 1:**

W wyjaśnieniu do treści SIWZ odnośnie stolarki na w/w obiektach zamawiający udzielił odpowiedzi:

Należy przyjąć stolarkę PCV pięciokomorową o współczynnik przewodzenia ciepła do 1.5W/(mK) a drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła do 2,6 W/(mK):

- Szkoła Podstawowa w Bieganowie – drzwi jednoskrzydłowe szt. 1 o wym. 1,0\*2,10
- Szkoła Podstawowa w Płowcach – okna rozwieralne – uchylne szt. 5 o wym. 1,45\*1,45 i szt. 4 o wymiarach 0,6\*1,7 oraz drzwi szt. 1 o wym. 1,6\*2,2;
- Świetlica wiejska w Bieganowie – okna rozwieralne – uchylne szt. 16 o wym. 0,8\*1,8; szt. 5 o wym. 0,8\*0,85 i szt. 13 o wym. 0,8\*2,0 oraz drzwi szt. 1 o wym. 1,65\*2,50; szt. 1 o wym. 2,35\*2,50; szt. 1 o wym. 2,12\*2,50; szt. 1 o wym. 1,3\*2,1; szt. 2 o wym. 1,0\*2,1.

Czy projektowane drzwi są wykonane z PCW czy aluminium ? Z doświadczenia wykonawcy wynika, iż drzwi z PCW są bardzo nietrwałe.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przyjął wykonanie drzwi wzmocnionych z PCV antyudarowych.

### **Uwaga!**

Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny..

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zawarte w niniejszym piśmie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego postępowania.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nie wpływają na treść ogłoszenia o Zamówieniu i nie powodują konieczności przedłużenia terminu do składania ofert.

**Wójt Gminy Radziejów**

**dr Marek Szuszman**

Otrzymują:

1. adresat
2. strona internetowa: [www.bip.ugradziejow.pl](http://www.bip.ugradziejow.pl)
3. a/a.