



GMINA RADZIEJÓW
ul. Kościuszki 20/22
88-200 RADZIEJÓW
tel. 54 285 36-86, tel. 54 285-33-37
NIP 889-14-68-567 REGON 910866672

Radziejów, dnia 12 kwietnia 2018 r.

ZP.271.2.2018

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Bieganowo-Radziejów”.

Zgodnie z zapisem punktu VII.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), udzielamy odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę do w/w postępowania przetargowego:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest rzeczywisty napływ ścieków l/s do poszczególnych pompowni wód deszczowych? Dobór opisany w projekcie w naszej ocenie jest nieprawidłowy i zawiera błędy merytoryczne.

Odpowiedź:

Napływ ścieków dla powierzchni ciągu z jezdnią I część – 43,7 l/s, dla powierzchni ciągu z jezdnią II część – 40,2 l/s. Dobór opisany w projekcie jest prawidłowy.


WÓJT
dr Marek Szuszman