

Radziejów, dnia 11 lipca 2018 r.

ZP.271.9.2018

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziejów”.

Zgodnie z zapisem punktu VII.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), udzielamy odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę do w/w postępowania przetargowego:

Pytanie:

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z betonu cementowego RCC C30/37 w technologii betonu wałowanego jako górną warstwę nawierzchni. Warstwy podbudowy pozostają bez zmian zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

WOJT
dr Marek Szuszman