



Dostosować rzędne i głębokości ułożenia do sytuacji w terenie
W miejscach gdzie przykrycie gruntem rurociągu będzie mniejsze od 1,40 m,
należy rurociąg ocieplić łupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi folią wodoszczelną.

| | | | | |
|---|--|--|---------|------------|
| Obiekt: PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY | | | | |
| Adres : SZOSTKA, DZ. Nr 154/7 gm. RADZIEJÓW | | | | |
| Projekt: TECHNOLOGIA | | | Skala | Data |
| Nazwa: OBUDOWA STUDZIENNA | | | 1:25 | 30.07.2010 |
| | | | Nr rys. | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Janusz Mospinek, ABU-IX-8386-5/74/89 WK,KUP/IS/0175/04 | | IS.06 | |
| PROJEKTOWAŁ | inż. Stanisław Litke, upr. 4590/61, KUP/IS/1414/01 | | | |