



Uwagi:

- Minimalne zagłębienie rurociągów grawitacyjnych 1,3 m mierzone w stosunku do dna rurociągu.
- W przypadku płytszego ułożenia rurociągów należy je ocieplić łupkami poliuretanowymi

<b>Obiekt: PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY</b> <b>Adres : SZOSTKA, DZ. Nr 154/7 gm. RADZIEJÓW</b> <b>Projekt: TECHNOLOGIA</b> <b>Nazwa: OBUDOWA STUDZIENNA</b>				
			<b>Skala</b>	<b>Data</b>
			1:25	30.07.2010
			<b>Nr rys.</b>	
<b>OPRACOWAŁ</b>	mgr inż. Janusz Mospinek, ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04		<b>IS.07</b>	
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	inż. Stanisław Litke, upr. 4590/61, KUP/IS/1414/01			