



GMINA RADZIEJÓW

Radziejów, 16 października 2020 r.

ZP.271.6.1.2020

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II” w ramach projektu pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radziejów”.

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: „Jakie parametry: wydajność oraz wysokość podnoszenia należy przyjąć dla pomp ładujących?”

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający informuje, że wydajność pomp ładujących łącznie (pompy pracują w układzie nadążnym), wynosi 60 m³/h (razem). Wysokość podnoszenia pomp wynosi 40 m.

Pytanie 2: „Jakie parametry: wydajność oraz ciśnienie punktu pracy należy przyjąć dla dmuchawy?”

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający informuje, że dmuchawy (bocznokanałowe):

a) dmuchawa do napowietrzania zbiornika
ciśnienie max. 500 mbar
wydajność - 140 m³/min.,

b) dmuchawa do wzruszania złoża
ciśnienie max. 500 mbar
wydajność - 140 m³/min.

Uwaga! Do dmuchawy napowietrzającej złoża proszę doliczyć 38 mb rury dn65 i dn50 - długość łączna (ze stali nierdzewnej 304L) i 6 przepustnic dn50 z napędem pneumatycznym.

WÓJT
dr Marek Szusman