



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Radziejów, 13 grudnia 2013 r.

ZP.271.11.2013

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Radziejów - Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa
i biblioteka w Płowcach oraz świetlica wiejska w Bieganowie”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.), Zamawiający - Gmina Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie 1:

Szkoła Podstawowa w Bieganowie :

kosztorys zakłada grubość styropapy 250 mm , natomiast dokumentacja mówi o 100 mm . Proszę o sprecyzowanie grubości i określenie czy ma być jednostronnie czy dwustronnie laminowana.
kosztorys zakłada napraw dachu : 33,109 m² natomiast Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym : 407.043 m² skąd różnica ?

Odpowiedź:

Ocieplenie dachu należy wykonać płytkami z styropapy miękkiej i twardej (tzw. deski) o grubości łącznej 10,0 cm/lambda min. 0,045/, zgodnie z charakterystyką planowanych do wykonania robót. Zgodnie z kosztorysem powierzchnia 33.109 m² stanowi naprawę dachu, w miejscach gdzie jest to niezbędne, natomiast powierzchnia 407.043 m², dotyczy krycia dachów papą termozgrzewalną na całej powierzchni dachów, również na tej objętej w/w naprawą.

Pytanie 2:

Szkoła Podstawowa w Płowcach:

kosztorys zakłada grubość styropapy 250 mm , natomiast dokumentacja mówi o 100 mm . Proszę o sprecyzowanie grubości i określenie czy ma być jednostronnie czy dwustronnie laminowana.

Odpowiedź:

Ocieplenie dachu należy wykonać płytkami z styropapy miękkiej i twardej (tzw. deski) o grubości łącznej 10,0 cm./lambda min.0,045/ zgodnie z charakterystyką planowanych do wykonania robót.

Pytanie 3:

Biblioteka w Płowcach:

kosztorys zakłada grubość styropapy 250 mm , natomiast dokumentacja mówi o 100 mm . Proszę o sprecyzowanie grubości i określenie czy ma być jednostronnie czy dwustronnie laminowana.

Odpowiedź :

Ocieplenie dachu należy wykonać płytkami z styropapy miękkiej i twardej (tzw deski) o grubości łącznej 10,0 cm./lambda min.0,045/ zgodnie z charakterystyką planowanych do wykonania robót.

Pytanie 4:**Świetlica wiejska w Bieganowie:**

kosztorys zakłada grubość styropapy 250 mm , natomiast dokumentacja mówi o 100 mm . Proszę o sprecyzowanie grubości i określenie czy ma być jednostronnie czy dwustronnie laminowana.

Odpowiedź :

Ocieplenie dachu należy wykonać płytkami z styropapy miękkiej i twardej (tzw deski) o grubości łącznej 10,0 cm./lambda min.0,045/ zgodnie z charakterystyką planowanych do wykonania robót.

Uwaga!

Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny..

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zawarte w niniejszym piśmie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego postępowania.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nie wpływają na treść ogłoszenia o Zamówieniu i nie powodują konieczności przedłużenia terminu do składania ofert.

Wójt Gminy

dr Marek Szuszman

Otrzymują:

1. adresat
2. strona internetowa: www.bip.ugradziejow.pl
3. a/a.