

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podkładami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziejów.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 11 sierpnia 2011 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań w nim zawartych wraz wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego

Pytanie Nr 1

Proszę o wyjaśnienie czemu podano w specyfikacji wielkość 3 m sześciennych na dobę, gdy prawo budowlane mówi o 5 m, a wodne o 7,5 m

Odpowiedź Zamawiającego:

Wielkość 3 m³ na dobę przerobu danej oczyszczalni ma charakter zapotrzebowania przez użytkownika, która w zupełności wystarczy. Natomiast wielkość 5 m³ wynikająca z prawa budowlanego i 7,5m³ z prawa wodnego stanowią wielkości dopuszczające (maksymalne) dla danej oczyszczalni.

Pytanie Nr 2

W przypadku braku możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków z przyczyn formalnych lub technicznych, kto ponosi koszty map do celów projektowych i inne poniesione przed przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wcześniejsze dokonanie wizji w terenie i stwierdzenie braku możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków, wyklucza wykonanie map dla celów projektowych.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wymaga wykonania badań geologicznych, a jeżeli tak, czy muszą być one wykonane przez uprawnionego geologa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania badań geologicznych, nie muszą być one wykonane przez uprawnionego geologa.

Pytanie Nr 4

Termin wykonania 30.11.2011 r. jest terminem złożenia dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, czy z wyprzedzeniem 30 dni od zgłoszenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2011 r, jest terminem złożenia dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego, po uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień, warunków, opinii, i sprawdzeń projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym w Radziejowie (ZUD, zgłoszenie robót).

**Wójt Gminy Radziejów
dr Marek Szuszman**