



Radziejów, 18 grudnia 2013 r.

ZP.271.10.2013

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.), Zamawiający - Gmina Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie 1:

Proszę o podanie wymiarów i parametrów stolarki do wymiany na w/w inwestycjach

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymiary stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku biblioteki w Skibinie w przedmiarze robót w pozycjach 22 i 23, tj.

- okno powierzchni 1,46 x 1,46 – 1 szt
- okno powierzchni 1,46 x 1,20 – 1 szt
- drzwi jednoskrzydłowe 1,00 x 1,95 -1szt

Zamawiający określił wymiary stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku sali gimnastycznej w Skibinie w przedmiarze robót w pozycjach 22 i 23, tj.

- okno powierzchni 1,45 x 1,45 – 10 szt
- okno powierzchni 1,03 x 1,35 – 4 szt
- drzwi jednoskrzydłowe 1,00 x 2,10 -3 szt
- drzwi jednoskrzydłowe 1,50 x 2,50 – 1 szt
- drzwi jednoskrzydłowe 1,05 x 2,10 – 1 szt

Zamawiający określił wymiary stolarki okiennej dla budynku Gimnazjum Publicznego w Skibinie w przedmiarach robót w pozycji 17, tj.

- okno poddaszy – połączone 0,80 x 0,80 – 4 szt

Należy przyjąć stolarkę PCV pięciokomorową o współczynniku przewodzenia ciepła do 1.5W/(mK) a drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła do 2,6 W/(mK).

Uwaga!

Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zawarte w niniejszym piśmie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego postępowania.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nie wpływają na treść ogłoszenia o Zamówieniu i nie powodują konieczności przedłużenia terminu do składania ofert

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Otrzymują:

1. adresat
2. strona internetowa: www.bip.ugradziejow.pl
3. a/a.