

## **Dot: przetargu na budowę tłoczego kolektora sanitarnego Broniewo-Broniewek**

Zwracamy się z zapytaniem :

1/ Z uwagi na zapis w projekcie budowlanym p.6.11 wytyczne branżowe ,że należy wykonać ;

- przyłączy energetyczne do projektowanej przepompowni ścieków w oparciu o dokumentację techniczną – ruchową producenta oczyszczalni
- sygnalizację pracy projektowanej przepompowni w sterowni miejskiej oczyszczalni ścieków w Broniewie

Informujemy , że w dokumentacji techniczno-ruchowych producentów przepompowni zawarte są rozwiązania techniczne dotyczące tylko przyłącza na odcinku szafka sterownicza przepompownia. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części technicznej dotyczącej pozostałego zakresu robót elektrycznych wraz z informacją o sposobie odbioru stanów awaryjnych przepompowni przez obsługę oczyszczalni ścieków w Broniewku np. telefon komórkowy , układ odbiorczy z komputerem itp.

2/ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych przepompowni ścieków niż typu PURAPOMP typ PS-1,2/4,2-214 ?

3/ Prosimy o sprecyzowanie w jakiej formie ma być załączony kosztorys ofertowy? W pkt. 4 SIWZ w wykazie dokumentów wymieniono ,że należy załączyć kosztorys szczegółowy.

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej z podaniem cen jednostkowych ,sporządzonego na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ ?

### **ODPOWIEDZI:**

**Ad. Pytanie 1.**

Przyłączy energetyczne od słupa do szafki sterowniczej pompowni wykonuje ZE w ramach umowy przyłączeniowej z Inwestorem.

Pozostały zakres zasilania pomp i sterowania zawarty jest w dokumentacji technicznej dostawcy pompowni.

System odbioru stanów awaryjnych przepompowni przez obsługę oczyszczalni ścieków leży w gestii odbiorcy ścieków.

**Ad Pytanie 2.**

Typ pompowni ścieków dobrano w oparciu o warunki techniczne RPGK. Nie przewiduje się odstępstw od projektu.

**Ad Pytanie 3.**

Dopuszcza się załączenie kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej z podaniem cen jednostkowych.