



"A" – Oprawy oświetleniowe typu OPK2x36W Aw (awaryjne)

"B" – oprawy oświetleniowe typu OPK2x36W

"C" – oprawy typu Gondola OWG 200 A60 100W

Instalacje oświetleniową wykonać przewodem YDY3x1,5 i montować w rurkach instalacyjnych RB20.

Oprawy montować do stropu na linkach montażowych na wysokości 4,2m od powierzchni posadzki.

Do oraw awaryjnych układać przewód YDY4x1,5.

W pozostałych pomieszczeniach należy zweryfikować stan instalacji oświetleniowej i decyzje o ewentualnej wymianie podjąć na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Inwestorem.

Projektował:
mgr inż. Marek Józefiak
nr upr. 5911/Gd/94

Sprawdził:
inż. Marian Nowosielski
nr upr. ZGD-III-630/5/79

ELKAM – Gdańsk

Plan pomieszczenia SUW

Schemat instalacji elektrycznej oświetlenia

SUW Płowce gmina Radziejów

Data:
05–2007

Arkusz:

Nr rys.
EI–02