



W pomieszczeniu SUW układać siatkowe korytka kablowe firmy Cablofil typu CF30/50;CF30/100. Korytka montować do ścian pomieszczenia na wys. około 2,5 metra od poziomu posadzki na uchwytych typu CM50. Pomiędzy filtrami korytka montować na obejmach do rur lub wykorzystywać konstrukcje wsporcze rurociągów. Przewody zasilające pompy drugiego stopnia prowadzić w oddzielnych korytach

Projektował:  
mgr inż. Marek Józefiak  
nr upr. 5911/Gd/94

Sprawdził:  
inż. Marian Nowosielski  
nr upr. ZGD-III-630/5/79

ELKAM – Gdańsk

Plan pomieszczenia  
Trasy korytek kablowych

SUW Płowce gmina Radziejów

Data:  
05-2007

Arkusze:

Nr rys.  
EI-05