

Radziejów, 15 marca 2017 r

Gmina Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów

ZP.271.1.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Bazy Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania.

Pytanie nr 1

Na rys. A1-rzut przyziemia w pomieszczeniach kotłowni i magazynie opału oznaczono okna 160x68 – 4 szt. jako EI30. W zestawieniu stolarki rys. A6, brak takich okien, natomiast ujęto 6 okien uchylnych bez odporności ogniowej o wymiarze 158x660. Jakie okna przyjąć w kotłowni i w składzie opału. Jeżeli mają być o odporności ogniowej EI30 to z informacji uzyskanych od producentów stolarki przeciwpożarowej nie mogą być uchylne. Czy do oferty przyjąć okna stałe (witryny) EI30, czy okna uchylne bez odporności ogniowej.

Odpowiedź

Okna w pomieszczeniach 0/11 0/12 należy wykonać w klasie EI 30 nieotwierane. Z uwagi na ujednoczenie wyglądu okien EI 30 z pozostałymi oknami okna w klasie EI 30 należy wykonać jako rama okienna ze skrzydłem bez możliwości otwierania.

Pytanie 2

Czy w oknach uchylnych na hali należy uwzględnić mechanizmy otwierania okien z poziomu podłogi? Okna montowane są na wysokości 2,40 m od poziomu podłogi. Brak takich informacji w dokumentacji.

Odpowiedź

Okna w pomieszczeniu 0/15 należy wyposażyć w system umożliwiający ich otwieranie i zamykanie z poziomu podłogi.

Pytanie 3

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na potrzebny czas na uwzględnienie wszystkich zmian i poprawek w kosztorysach ofertowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman